



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

## Odbor životního prostředí

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: 100/7185/2015  
Č.j.: 100/12814/2015/Fry  
Vyřizuje: Ing. Lenka Fryčová  
Telefon: 325 501 452  
Nymburk 16.3.2015

*dle rozdělovníku*

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 11.2.2015 podal

**Obec Chrást, IČO 00239194, Chrást 150, 289 14 Poříčany**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona**

### **v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

### **s t a v b a v o d o v o d u a k a n a l i z a c e I I . e t a p a**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Chrást u Poříčan
Identifikátory katastrálních území	653748
Názvy katastrálních území	Chrást u Poříčan
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 97/1, 373/1, 373/4, 374, 509/3, 509/4, 509/5, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 509/14, 510/1, 510/6, 510/7, 510/8, 510/10, 514/1 v katastrálním území Chrást u Poříčan
Čísla hydrologického pořadí	1-04-07-029
Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Chrást
Identifikátory katastrálních území	653748
Názvy katastrálních území	Chrást u Poříčan

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí      parc. č. 97/1, 373/1, 373/4, 374, 509/3,  
509/4, 509/5, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11,  
509/12, 509/14, 510/1, 510/6, 510/7, 510/8,  
510/10, 514/1 v katastrálním území Chrást  
u Poříčan

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název stavby      **Vodovod, kanalizace Chrást II. etapa**  
Počet zásobovaných obcí      1

Navržená kanalizace a vodovod pro veřejnou potřebu budou napojeny na řady vybudované v rámci I.etapy.

**Celková délka kanalizace 395,8 m;**  
stoka D - PP Ultra RIB 2 DN 300 – délka 297,8 m.  
Stoka B4 – PP ULTRA RIB 2 DN 300 - délka 98 m.

**Celková délka vodovodu - 476,20 m.**

Vodovodní řad 4-II – PE 10 SDR 11 – délka 377,7 m.  
Vodovodní řad 8-II – PE 100 SDR 11 – délka 98,5 m.

## II. Stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

*Stavba se podle § 15 odst. 3 vodního zákona povoluje za těchto podmínek:*

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Dejmek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- zahájení stavebních prací bude nahlášeno na vodoprávní úřad - Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí.
- Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.  
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: **Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, oddělení odpadů, odboru školství, kultury a památkové péče, odboru správy městského majetku, Krajské hygienické stanice Stř. kraje:**
- všechny odpady vzniklé během stavby, budou v místě vzniku důsledně rozříděny a přednostně předány oprávněným organizacím k využití (na povolenou skládku lze uložit pouze prokazatelně nevyužitelné odpady), doklady o využití, případně odstranění všech vzniklých odpadů, budou předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu, případně k oznámení záměru započít s užíváním stavby. Se zeminou a hlušinou, která **nebude využita** ke zpětným terénním úpravám **v místě stavby**, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími, tj. **pokud bude tato zemina a hlšina využita k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám) mimo místo stavby**, budou, před uložením na konkrétní místo, na odbor životního prostředí MěÚ Nymburk předloženy rozborů této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizací oprávněně dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k jejímu převzetí).
- Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- Stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni záměr stavby oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1.

- Investor požádá Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku min. 4 týdny před zahájením prací na dotčeném úseku místních komunikací o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, které doloží projektem dopravního značení, které bude odsouhlaseno Policií ČR – KRPS DI Nymburk.
- Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že voda z nově provedených rozvodů vyhovuje požadavkům § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů ( příloha č. 5, rozsah “krácený”).
- Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že rozvody pitné vody byly provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů.
- Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
  - K vodovodnímu potrubí bude uložen signalizační vodič (AY 4 mm<sup>2</sup>), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. Veškeré vstrojení a armatury řadů budou provedeny z výrobků Hawle. Navržená vodovodní síť bude osazena sekčními šoupaty, koncové větve musí být osazeny podzemními hydranty.
  - Kanalizační síť v lomových bodech nebo na přímých úsecích po 50 m osadit kontrolními šachtami DN 1000.
  - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
  - Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku. Případný napadený materiál bude neprodleně odstraněn.
  - Při stavbě nebude navyšována niveleta terénu.
- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb.
- Stavba nesmí být zahájena dokud rozhodnutí nenabyde právní moci.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chrást, Chrást 150, 289 14 Poříčany

Obec Velenka, Velenka 44, 289 12 Sadská

PhDr. Miloš Dvořák, Klučovská č.p. 950, 282 01 Český Brod

Ing. Zdeněk Friedberger, Chrást 192, 289 14 Poříčany

Vladimíra Kramářová, Chrást 24, 289 14 Poříčany

Vlasta Relichová, nar. 21.11.1983, Chrást 24, 289 14 Poříčany

Vlasta Relichová, nar. 7.9.1957, Chrást 24, 289 14 Poříčany

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

### **Odůvodnění:**

Dne 11.2.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodovodu a kanalizace Chrást - II.etapa. stavba navazuje na již vybudovaný a užívaný vodovod a kanalizaci v obci s napojením na obecní čistírnu odpadních vod. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „splašková kanalizace a vodovod pro obec Chrást – II. etapa“ vypracoval Ing. Jiří Dejmeke – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské služby.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Městský úřad Nymburk, závazné stanoviska - odbor životního prostředí ze dne 22.7.2013 č.j.100/29712/2013/Šal, odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 22.7.2013 č.j.ŠKaPP/060/29658/2013/Van, odbor správy městského majetku ze dne 22.3.2012 č.j.050/37208/2011/Jeř, Krajská hygienická stanice Stř. kraje dne 22.6.2011 pod zn: KHSSC 28085/2011 Hasičský záchranný sbor Stř. kraje dne 18.7.2013 pod EV.č.NY – 251-2/2013/PD. ČR Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa dne 23.2.2013 č.j.6453/68211-ÚP/2013-7103/44,.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Sadská územní rozhodnutí pod č.j.MUS 3346/2013/251/2015/SU/Ma dne 23.1.2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. Správa energetického majetku, Telefonica Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Ing. Lenka Fryčová  
referent odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

Vyvěšeno.....

Sejmuto.....

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Chrást, IDDS: jgtbgic

Obec Velenka, IDDS: tuab8cg

PhDr. Miloš Dvořák, Klučovská č.p. 950, 282 01 Český Brod

Ing. Zdeněk Friedberger, Chrást č.p. 192, 289 14 Poříčany

Vladimíra Kramářová, Chrást č.p. 24, 289 14 Poříčany

Vlasta Relichová, Chrást č.p. 24, 289 14 Poříčany

Vlasta Relichová, Chrást č.p. 24, 289 14 Poříčany

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

ČEZ Distribuce, a.s. Správa energetického majetku, pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: v5pxkwm

Telefonica Czech Republik, a.s., IDDS: d79ch2h

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu v souladu s § 110 stavebního zákona:

vlastníci sousedních pozemků a staveb: p.č. 59 (čp.177), 61/6, 61/10, 61/11, 510/3, 64/1, 65 (čp.140), 63 (čp. 139), 64/2, 64/3, 509/7, 361/9, 361/7, 361/15, 361/11, 510/5, 510/4, 61/17, 361/12, 361/6, 53/1, 53/2, 53/6, 359/5, 359/2, 359/4, 359/1, 359/3, 358, 51/5, 61/1, 626, 509/2, 88 (čp.18), 95 (čp.13), 97/8, 94/1, 96, 97/2 (čp. 203), 97/3 (čp.204), 103/2, 103/1, 104/1 k.ú. Chrást u Poříčan.

### **DOSS**

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, OPAK - Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 28 Nymburk

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: trubtz7

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z